

湯〜トピアかなみプールエリアの再開について

湯〜トピアかなみの子供用プールにおいて、レジオネラ属菌が検出されたことに伴い、プールエリアすべての施設を休止し、配管、プール内の洗浄・消毒等の対策を講じた上で、再度水質検査を実施した結果、レジオネラ属菌は検出されず、安全が確認されたため、プールエリアの営業を再開することとなりましたので、ご報告いたします。

1 プールエリア再開日

令和 7 年 9 月 22 日（月曜日）

2 経過

9 月 3 日（水） 子供用プールから採水、水質検査機関に分析を依頼

9 月 10 日（水） 水質検査機関からレジオネラ属菌が子供用プールから検出されたとの検査結果報告を受ける。直ちに静岡県東部保健所 生活環境課に報告。子供用プールを閉鎖した後、子供用プール内に次亜塩素酸水を投入。16 時よりプールエリア全体の使用を停止。高濃度塩素による配管洗浄を実施、同時に子供用プールの縁及び周辺床に塩素消毒液を噴霧。

9 月 11 日（木） 水位計管洗浄およびプール洗浄を実施。洗浄終了後、検体を採水し、水質検査機関に再検査を依頼。

9 月 12 日（金） 過酸化水素水による薬品配管洗浄を実施。

9 月 13 日（土）・14 日（日） プール内のクラック補修作業を実施。

9 月 16 日（火） プールエリア全体の殺菌清掃。

9 月 19 日（金） 再検査の結果、レジオネラ属菌が検出されなかったことを確認
安全が確認できたとして、9 月 22 日（月）からプールエリアの利用再開を決定

3 9 月 11 日の採水に関する検査結果

箇所	検査結果	公衆浴場における水質基準等に関する指針の規定による基準値（参考）
子供用プール	検出されない	レジオネラ属菌が検出されないこと

4 利用者への影響

これまでのところ、体調不良を訴える利用者はありません。

レジオネラ症は四類感染症として分類され、診断した医師は、直ちに保健所に届け出ることが規定されています。

5 レジオネラ属菌検出の原因と対策

発生原因を明確に特定することは困難ですが、現在の状況で原因となる可能性が高いと考えられる項目を全て抽出し、その上で各対策を徹底することにより再発防止に努めます。

原因①：老朽化に伴い、プール内にクラックが多数有。隙間に日常作業では洗浄しきれないヌメリ等が発生していた可能性がある。

対策：プール内のクラックに関して、洗浄・消毒作業後コーキング処理を実施。

原因②：水位計配管に排水機能がないため、いわゆる死に水が溜まりやすい。

対策：週1回の水抜き及び洗浄作業、月1回の高濃度塩素消毒作業を今後も継続して実施。

原因③：壁面に埃等のゴミが付着し、それらが水滴とともに浴槽内に落ちる可能性あり。

対策：月1回の定期作業として壁面の洗浄作業を継続して実施。

6 施設の概要

(1) 名 称 湯〜トピアかなみ

(2) 設 置 平成14年10月

(3) 所在地 静岡県田方郡函南町柏谷259番地

7 お問い合わせ先

(1) 函南町役場 厚生部健康づくり課 電話番号 055-978-7100

(2) 湯〜トピアかなみ 電話番号 055-970-0001