

令和7年9月10日

函南町健康づくり課

湯～トピアかなみにおけるレジオネラ属菌の検出について

湯～トピアかなみの自主水質検査において、「子供用プール」からレジオネラ属菌が検出されました。なお、原因は現在調査中です。

1 経過

9月3日（水） 子供用プールから採水、水質検査機関に分析を依頼

9月10日（水） 水質検査機関からレジオネラ属菌が子供用プールから検出されたとの検査結果報告を受ける。直ちに静岡県東部保健所 生活環境課に報告。子供用プールを閉鎖した後、子供用プール内に次亜塩素酸水を投入。16時よりプールエリア全体の使用を停止。高濃度塩素による配管洗浄を実施、同時に子供用プールの縁及び周辺床に塩素消毒液を噴霧。

2 9月3日の採水に関する検査結果

箇所	検査結果	公衆浴場における水質基準等に関する指針の規定による基準値（参考）
子供用プール	10CFU/100ml	レジオネラ属菌が検出されないこと

3 利用者への影響

これまでのところ、体調不良を訴える利用者はありません。

レジオネラ症は四類感染症として分類され、診断した医師は、直ちに保健所に届け出ることが規定されています。

4 今後の対応

子供用プール以外の施設からレジオネラ属菌の検出はされておりませんが、利用者様の安全を優先とするため、指定管理者と協議の結果、清掃、消毒等の対策実施後、再検査において安全性が確保されるまで、9月10日（水）から当面の間、プールエリアすべての施設利用を中止します。

（その他の施設は通常通り営業します。）

5 施設の概要

- （1）名称 湯～トピアかなみ
- （2）設置 平成14年10月
- （3）所在地 静岡県田方郡函南町柏谷259番地

6 お問い合わせ先

- （1）函南町役場 厚生部健康づくり課 電話番号 055-978-7100
- （2）湯～トピアかなみ 電話番号 055-970-0001