

令和7年12月12日
函南町健康づくり課

湯～トピアかんなみにおけるレジオネラ属菌の検出について

湯～トピアかんなみの自主水質検査において、「伊豆の湯 打たせ湯」からレジオネラ属菌が検出されました。なお、原因は現在調査中です。

1 経過

12月3日（水） 伊豆の湯 打たせ湯から採水、水質検査機関に分析を依頼。
12月12日（金） 検査機関からレジオネラ属菌が伊豆の湯 打たせ湯から検出されたとの報告を受ける。
直ちに静岡県東部保健所衛生薬務課に報告。
露天風呂エリアを閉鎖した後、伊豆の湯 打たせ湯に次亜塩素酸ナトリウムを投入。
高濃度塩素による配管洗浄を実施、同時に露天風呂エリアの洗浄・清掃を実施。

2 令和7年12月3日の採水に関する検査結果

箇所	検査結果	公衆浴場における水質基準等に関する指針の規定による基準値（参考）
打たせ湯（伊豆の湯）	20 C F U／100m l	レジオネラ属菌が検出されないこと

3 利用者への影響

これまでのところ、体調不良を訴える利用者はありません。

レジオネラ症は四類感染症として分類され、診断した医師は、直ちに保健所に届け出ることが規定されています。

4 今後の対応

清掃、消毒等の対策実施後、再検査において、安全性が確保されるまで、12月12日（金）から当面の間、
打たせ湯（伊豆の湯・箱根の湯）の利用を中止します。

（その他の施設は通常通り営業します。）

5 施設の概要

- (1) 名 称 湯～トピアかんなみ
- (2) 設 置 平成14年10月
- (3) 所在地 静岡県田方郡函南町柏谷259番地

6 お問い合わせ先

- (1) 函南町役場 厚生部健康づくり課 電話番号 055-978-7100
- (2) 湯～トピアかんなみ 電話番号 055-970-0001